

くみあい通信 Vol. 95

令和5年11月30日発行



色鮮やかなガーデンマム



開花期には草全てが生薬になるセンブリ

不明水調査へのご協力のお願い

1・2丁目(第3工区エリア)における降雨時の浸入水調査を2023年12月から2024年3月に実施いたします。

雨水が汚水管路に流入する雨天時浸入水(不明水)対策のひとつとして、宅地内における降雨時の浸入水の状況を確認させていただいております。ご自宅の下水を流している汚水中継柵などに雨水管の接続が無いか確認させていただきます。

今年度の調査対象エリアの方にお手紙でご案内しております。まだお返事いただけてない組合員様はどうぞご返信いただきますようお願い申し上げます。

2023年度対象エリア



【管理組合年末年始スケジュール】

12月28日(木)午後～令和6年1月3日(水)は事務所窓口はお休みです。

【処理場施設】

- 広報無線用外部アンテナの設置
処理場は広報無線が入りづらい地域にあるため、裾野市に要請して外壁にアンテナを設置しました。
- 管理組合掲示板設置
施設管理組合の広報・情報発信を強化するために、処理場門扉の左側に管理組合掲示板を設置しました。
- 処理棟南側往来の改善
川への落下防止のため、縞鋼板（チェッカープレート）を通路脇に張り通行幅を拡張しました。



【水質検査のデータ】

10月3日に実施した放流水水質検査の結果は下表のとおりで問題ありません。

計量の対象	裾野市との協定値	10月の結果	単位	データの説明
水素イオン濃度指数 (pH)	5.8～8.6	7.0	-	酸性/アルカリ性の指標。基準値を外れると下水管を腐食させる。
浮遊物質 (SS)	25以下	1.0未満	mg/L	水中に汚れとして存在する不溶性の有機物、無機物の量。
生物化学的酸素要求量 (BOD)	10以下	1.2	mg/L	水中の好気性細菌が有機性物質を摂取分解する際に要する酸素量。水質の汚濁を示す指標。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	10以下	2未満	mg/L	水中に含まれる油類の指標。
大腸菌群数	3,000以下	0	個/ml	病原生物の数。

【生活サポート関係】

窓口取扱時間 平日 9～12時・13～17時

電話番号 055-992-3106 FAX番号 055-916-7900

◇お知らせ◇

- 我が家のアイドル(動物、植物等)、微笑ましい情景なども募集しています。下記のアドレス、または事務所窓口まで投稿をお願いします。
- 管理組合に対するご意見、ご質問などお気軽にお寄せ下さい。

発行

発行所 千福ニュータウン団地施設管理組合事務所
裾野市千福が丘1丁目23-1(汚水処理場管理棟内)
TEL 055-992-3106 FAX 055-916-7900
E-mail senpukugaoka@ssk-senpukugaoka.jp
窓口取扱時間 平日 9～12時・13～17時



無断転載、複製を禁ず